

Manaus, 18 de novembro de 2025.

Ofício circular nº 44/2025 – CPL/CIGÁS.

(Referente ao Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2025 – CPL/CIGÁS).

Senhores Licitantes,

Em resposta ao Pedido de Esclarecimento recebido por esta Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS, referente a **Pregão Eletrônico nº 90023/2025 - COLIC/CIGÁS**, que tem por **aquisição de medidores de vazão diafragma, rotativo e turbina para clientes previstos de serem ligados até 2027**, conforme condições e especificações contidas no instrumento convocatório.

Seguem os questionamentos e esclarecimentos:

Questionamento 01: "Com relação ao Item 7, medidor tipo rotativo, G-25, diâmetro de 2", flangeado, favor confirmar se o face a face desejado é de 171 mm."

Resposta 01: Conforme ET-0000-000-CIG-413-004, anexo ao TR 035/2025, a distância entre as faces flangeadas deverá ser de 171mm.

Questionamento 02: "Com relação ao Item 9, medidor tipo rotativo, G-100, diâmetro de 3", flangeado, favor confirmar se o face a face desejado é de 171 mm."

Resposta 02: Conforme ET-0000-000-CIG-413-004, anexo ao TR 035/2025, a distância máxima entre as faces flangeadas deverá ser de 241mm.

Questionamento 03: "Com relação ao Item 10, medidor tipo rotativo, G-160, diâmetro de 3", flangeado, favor confirmar se o face a face desejado é de 241 mm."

Resposta 03: Conforme ET-0000-000-CIG-413-004, anexo ao TR 035/2025, a distância máxima entre as faces flangeadas deverá ser de 241mm.

Questionamento 04: "Com relação ao Item 11, medidor tipo rotativo, G-160, diâmetro de 4", flangeado, favor confirmar se o face a face desejado é de 241 mm."

Resposta 04: Conforme ET-0000-000-CIG-413-004, anexo ao TR 035/2025, a distância máxima entre as faces flangeadas deverá ser de 241mm.

Questionamento 05: "Com relação ao Item 16, medidor tipo turbina, G-250, diâmetro de 4", flangeado, favor confirmar se o face a face desejado é de 300 mm."

Resposta 05: Sim, 300mm.

Questionamento 06: "Com relação ao Item 17, medidor tipo turbina, G-400, diâmetro de 4", flangeado, favor confirmar se o face a face desejado é de 300 mm."

Resposta 06: Sim, 300mm.

Questionamento 07: "Analisando o Edital do PE em referência ficamos com dúvidas em relação ao tipo de rosca do item 5. Com relação ao Item 5, medidor tipo rotativo, G-10, diâmetro de 1.1/2", roscado, favor confirmar se a rosca deverá atender a ABNT NBR 8133 (BSP) ou ABNT NBR 12912 (NPT)."

Resposta 07: A conexão deverá atender a ABNT NBR 8133 (BSP).

Por não acrescentar novas informações e exigências ao Edital, e nem afetar a formulação da proposta de preços, a data designada para abertura do certame permanecerá inalterada.

Atenciosamente,

DANIEL SILVA DOS SANTOS
Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação – CPL/CIGÁS